

Jakość ścieków

Jakość ścieków doprowadzanych z sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków i odprowadzanych po oczyszczeniu do odbiornika oraz uzyskane wartości redukcji zanieczyszczeń na podstawie analiz z 2022 roku

Parametr	Jednostka	Wartość w ściekach surowych	Wartość w ściekach oczyszczonych	Wartość wg. pozwolenia	Wartość redukcji ładunku zanieczyszczeń [%]
Odczyn	-	7,5	7,2	-	-
Zawiesina ogólna	mg/dm ³	453	6,3	35	98,6
ChZT	mgO ₂ /dm ³	1 252	42,25	125	96,6
BZT ₅	mgO ₂ /dm ³	554	3,55	15	99,3
Azot ogólny	mgN/dm ³	75,7	8,42	15	88,9
Fosfor ogólny	mgP/dm ³	10,6	0,43	2,0	95,6

Ilość odprowadzonych ścieków $Q_{\text{śr. d}} = 1\,970 \text{ m}^3/\text{d}$

Ilość podłączonych mieszkańców RLM = 15 629