

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Głębocku wraz z tranzytem do Żelaznej**” prowadzonego w trybie przetargu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o.– nr ref. sprawy 3/RB/2026.

Udzielam wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w przetargu pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Głębocku wraz z tranzytem do Żelaznej**” :

Pytania z dnia 10 sierpnia 2026r.

Pytanie 1:

*Dzień dobry, Czy zamawiający dla odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej realizowanej metodą przewiertu rurą PE dopuszcza alternatywnie zastosowanie kamionkowych rur przeciskowych?
Pozdrawiam, Filip Wikiera Steinzeug Keramo*

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 4 IDW Zamawiający dopuszcza składnie ofert równoważnych na zastosowane materiały o parametrach nie gorszych niż w dokumentacji. Zamawiający wobec tego wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, że zaoferowane rury kamionkowe są o parametrach nie gorszych od rur PE.

Dyrektor ds. Technicznych
PROKURENT
Marek Dziuba

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego oraz portalu e-Zamówienia w dniu 12.08.2026r.