



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia piątek, 26 listopada 2021 r.

Poz. 2948

### UCHWAŁA NR XXXI/262/21 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 24 listopada 2021 r.

#### **w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodków, stanowiący załącznik do uchwały nr XXVII/237/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 493), w ten sposób, że dotychczasową treść Rozdziału 6 zastępuje następująca:

#### **„Rozdział 6**

#### **Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych**

- § 16.1. Dostęp do usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości planowanej do podłączenia.
2. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne posiada tytuł prawny do urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.
  3. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:
    - 1) przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych przeznaczonych do przesyłu wody pitnej o średnicy nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu budowlanego, lecz nie mniejszym niż 32 mm, uwzględniając wymagania przeciwpożarowe przyłączonego obiektu;
    - 2) w miejscu włączenia do sieci należy zamontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwę wyposażać w skrzynkę uliczną;
    - 3) przyłącza należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą, a przy zagłębieniu w gruncie uwzględnić strefę przemarzania;
    - 4) przyłącze wodociągowe powinno być zakończone konsolą wodomierzową o średnicy zgodnej z podaną w warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej, zainstalowaną w pomieszczeniu lub w studziencie wodomierzowej zabezpieczonej przed zalaniem i zapewniającej utrzymanie temperatury min. + 4 stopnie C;

- 5) przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych lub kamionkowych o średnicy min. 150 mm dla przyłączy grawitacyjnych oraz z rur z tworzywa sztucznego przeznaczonych do przesyłu nieczystości ciekłych o średnicy min. 50 mm dla przyłączy ciśnieniowych;
- 6) przy braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji grawitacyjnej osoba ubiegająca się o przyłączenie jest obowiązana zbudować na przyłączy kanalizacyjnym indywidualną przepompownię przydomową.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady

*Jadwiga Demska*